



*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA,  
PAVIA, SONDRIO E VARESE

Milano, data del protocollo

Comune di Valle Lomellina

pec: [ufficiotecnico.comune.vallelomellina@pec.it](mailto:ufficiotecnico.comune.vallelomellina@pec.it)

E p.c. Arch. Colla Marco

Pec: [marco.colla@archiworldpec.it](mailto:marco.colla@archiworldpec.it)

Class. 34.43.04/18282/2025/1

risposta a vs prot. 838 del 30/01/2025

ns. prot. n. 2438 del 30/01/2025

**OGGETTO:** VALLE LOMELLINA (PV) – Cimitero Comunale, Via Zeme.  
Identificativo catastale: Fg. 17 mapp A.  
Immobile soggetto alle vigenti disposizioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. ai sensi dell'art. 10 e 12 del Codice.  
**Lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei pilastri in portico di edificio centrale colombari.**  
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004  
Richiedente: Comune di Valle Lomellina

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance);

Vista la vostra richiesta di autorizzazione pervenuta a mezzo PEC in data 30/01/2025, e acquisita al protocollo d'Ufficio con n. 2438 in pari data;

Vista la documentazione descrittiva relativa agli interventi di cui all'istanza sopra richiamata e ritenuto che la stessa è da ritenersi ammissibile in rapporto alle disposizioni del vigente D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

#### A U T O R I Z Z A

l'esecuzione delle opere in questione, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle prescrizioni sotto indicate:

- Per la ricostruzione del basamento dei pilastri, tra le due soluzioni proposte, si opti per quella che più si avvicina alla tecnica impiegata nello stato di fatto;
- Qualora si intenda procedere con interventi diretti o indiretti di risanamento dall'umidità (citati nella fase 4 della tavola MIBACT.04 ma non puntualmente definiti o descritti), questi dovranno essere condivisi con la Scrivente prima della loro realizzazione;
- Gli esiti dei saggi stratigrafici siano comunicati a questo ufficio per le vie brevi; non saranno necessarie indagini diagnostiche di laboratorio;
- La rimozione di porzioni di superfici non adese o in fase di distacco sarebbe da escludere o limitare ai soli casi in cui lo stato di conservazione non ne consenta il ristabilimento dell'adesione e in ogni caso dopo una puntuale documentazione grafica che chiarisca localizzazione ed estensione delle aree interessate;
- Per la pulitura si eviti l'utilizzo di AB57 preferendo ripetuti impacchi con carbonato d'ammonio seguiti da rifinitura meccanica;



## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA,  
PAVIA, SONDRIO E VARESE

- Le stuccature sui materiali lapidei dovranno naturalmente accordarsi al substrato lapideo per granulometria e cromia senza l'ausilio di pigmenti nell'impasto o di velatura finali, meno stabili;
- Non si esegua il trattamento protettivo degli elementi lapidei a matrice carbonatica con prodotti a base di silicati; si valuti la possibilità di non applicare alcun protettivo;
- Se gli intonaci sono a base calce si preferiscano tinteggiature a base calce;
- Sia comunicato per iscritto e a mezzo pec, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui alla presente nota, il nominativo del Direttore Lavori (architetto abilitato, in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e dell'impresa esecutrice, riportando in oggetto i riferimenti della presente autorizzazione (n° e data protocollo);
- Sia realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare a questo Ufficio, unitamente alla relazione finale, indicando in oggetto i riferimenti della presente autorizzazione (n° e data protocollo).

Non sono consentite opere non espressamente e compiutamente descritte senza la preventiva autorizzazione.

Si rammenta infine che ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione della presente approvazione si fonda (ad esempio la scoperta di pitture murali, decorazioni, rilevanti elementi architettonici o strutturali, ecc.), dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente.

Restano salvi i diritti di terzi.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giuseppe Stolfi

*Documento informatico firmato digitalmente*

Le Funzionarie di Zona  
Arch. Mariagrazia L'Abbate  
Dott.ssa Laura Olivetti